

**Sþ.**

## **116. Tillaga til þingsályktunar**

um ríkisábyrgð á rafveituláni fyrir Eskifjarðarhrepp.

Flm.: Lúðvik Jósefsson, Ingvar Pálsson, Eysteinn Jónsson.

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs, gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar, 700 þúsund króna lán, sem Eskifjarðarhreppur tekur til þess að standast kostnað við stækkan rafstöðvarinnar og við endurbætur á rafveitukefni hreppsins, þó ekki yfir 85% af heildarkostnaði. Ábyrgð ríkissjóðs er bundin því skilyrði, að yfirumsjón með verkinu og reikningshald sé falið manni, sem ráðuneytið samþykkir.

### **Greinargerð.**

Á Eskifirði er einhver elzta rafstöð landsins, enda er hún orðin með öllu ófullnægjandi þorpinu. Öll orkuaukning rafveitunnar er orðin óframkvæmanleg, nema veitukerfið sé endurnýjað og stórum bætt frá því, sem verið hefur.

Þær breytingar, sem nú eru fyrirhugaðar, eru einkum þessar:

1. Byggt verði nýtt rafstöðvarhús, sem rúmi tvær ca. 250 ha vélar ásamt nauðsynlegum útbúnaði.
2. Keyp特 verði ein 250 ha vélasamstæða.
3. Komið verði upp háspennukerfi um bæinn (2 spennistöðvar).
4. Lágspennukerfið endurnýjað.

Samkvæmt kostnaðaráætlun, sem rafmagnseftirlit ríkisins hefur gert, er talið, að framkvæmdir þessar muni kosta í kringum 700 þúsund krónur, og er ábyrgðarheimild tillögunnar miðuð þar við.

Það skal fram tekið, að þessar fyrirhuguðu breytingar á rafveitu Eskifjarðar ættu á engan hátt að þurfa að koma í bága við fyrirætlanir um heildarrrafveitu fyrir Austfirði, ef rannsóknir leiða í ljós, að hún sé heppileg og í hana verður ráðizt, því að allar þær breytingar á veitukerfinu á Eskifirði, sem hér eru áform-aðar, eru óhjákvæmilegar fyrir alla orkuaukningu á staðnum. Það eina af þeim framkvæmdum, sem hér eru ráðgerðar og ekki fellur að öllu saman við heildarrafveituna, er dieselvél, en auðvelt ætti að vera fyrir rafveituna að fá sæmilegt verð fyrir hana, þegar Austfjarðaveitan er tilbúin, þyki þá ekki nauðsynlegt að hafa vélina vegna varaorku.